

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РОСС RU.И405.04ЧА00 от 28 марта 2007 года)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА.УЧ.24.0257

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Пенообразователь для тушения пожаров
ПО-6ТФН (6%) в модификации с температурой
застывания не выше минус 15 °С
по ТУ 20.14.19-002-31459904-2019
Серийный выпуск

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАХИМ» ОГРН 1073702036726

местонахождение: 153013, Ивановская область, г. Иваново,
пр-кт Строителей, д. 122, помещ. 58

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАХИМ» ОГРН 1073702036726

местонахождение: 153013, Ивановская область, г. Иваново,
пр-кт Строителей, д. 122, помещ. 58

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
пенообразователя для тушения пожаров ПО-6ТФН (6%) в модификации
с температурой застывания не выше минус 15 °С от 10 декабря 2024 года

Дата выдачи сертификата: 10 декабря 2024 года

Срок действия сертификата: до 10 декабря 2026 года

Руководитель органа
по сертификации



Р.Н. Диченко

000303

**Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА.УЧ.24.0257
от 10 декабря 2024 года**

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования «Пенообразователи для тушения пожаров на воздушных судах. Технические требования. Методы испытаний» СТ СПАСОП № 01-99, утвержденные 20.09.1999.

КАРТА ДАННЫХ

Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6ТФН (6%) в модификации с температурой застывания не выше минус 15 °С по ТУ 20.14.19-002-31459904-2019

Серийный выпуск

Основные характеристики	Значения
Класс пенообразователя	Целевого назначения
Тип пенообразователя	Синтетический фторсодержащий, типа AFFF
Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения
Класс биоразлагаемости	2 (умеренно разлагаемый)
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	1 200
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с, не более	100
Водородный показатель (рН) пенообразователя	6,5 – 8,5
Температура застывания, °С, не выше	минус 15 *
Расчетная интенсивность подачи раствора по пене низкой кратности при тушении пожара на воздушных судах, дм ³ /м ² с, не более	0,065
Стойкость пены средней кратности на бетоне, минут, не менее	50
Рабочая концентрация водного раствора, %	6 *
Пригодность пенообразователя для регенерации при снижении значений показателей ниже установленных норм на 20-40 %	Регенерация не рекомендована **

* Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6ТФН (6%) с нормативной температурой застывания не выше минус 15 °С.

** указанные значения нормируемых параметров, выходящие за пределы сертификационных требований, ограничивают применение Пенообразователя для тушения пожаров ПО-6ТФН в соответствии с его Руководством по эксплуатации 003.НХ.2024 РЭ.

Указанные выше, а также другие характеристики Пенообразователя для тушения пожаров ПО-6ТФН, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации без одобрения органа по сертификации, выдавшего настоящий сертификат соответствия.

Настоящий сертификат соответствия сохраняет свое действие после 10 декабря 2025 года при наличии решения о подтверждении его действия по результатам планового инспекционного контроля, которое с 10 декабря 2025 года будет являться его неотъемлемой частью.

Руководитель органа
по сертификации



Р.Н. Диченко

000303