

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РОСС RU.И405.04ЧА00 от 28 марта 2007 года)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА.УЧ.24.0259

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Пенообразователь для тушения пожаров ПО-НСВ
в модификации ПО-6НСВ АВИА М5
по ТУ 2481-001-80824910-2012
Серийный выпуск

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭГИДА ПТВ» ОГРН 1157746316485
местонахождение: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18Б, к. 1,
эт 1 пом. VI

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭГИДА ПТВ» ОГРН 1157746316485
местонахождение: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18Б, к. 1,
эт 1 пом. VI

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
пенообразователя для тушения пожаров ПО-НСВ в модификации
ПО-6НСВ АВИА М5, утвержденное органом по сертификации
16 декабря 2024 года

Дата выдачи сертификата: 16 декабря 2024 года

Срок действия сертификата: до 16 декабря 2026 года

Руководитель органа
по сертификации



Р.Н. Диченко

Эксперт

А.К. Ветров

000305

**Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА.УЧ.24.0259
от 16 декабря 2024 года**

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования «Пенообразователи для тушения пожаров на воздушных судах. Технические требования. Методы испытаний» СТ СПАСОП № 01-99, утвержденные 20.09.1999.

КАРТА ДАННЫХ

**Пенообразователь для тушения пожаров ПО-НСВ в модификации ПО-6НСВ АВИА М5
по ТУ 2481-001-80824910-2012
Серийный выпуск**

Основные характеристики	Значения
Класс пенообразователя	Общего назначения
Тип пенообразователя	Синтетический углеводородный, типа S
Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения
Класс биоразлагаемости	1 (быстро разлагаемый)
Плотность при 20 °С, кг/м ³	1 000 – 1 100
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с, не более	100
Водородный показатель (рН) пенообразователя	6,5 – 8,5
Температура застывания, °С, не выше	минус 5 *
Расчетная интенсивность подачи раствора по пене низкой кратности при тушении пожара на воздушных судах (по авиационному керосину ТС-1), дм ³ /м ² с, не более	0,08
Стойкость пены средней кратности на бетоне, минут, не менее	50
Рабочая концентрация водного раствора, %	6
Пригодность пенообразователя для регенерации при снижении значений показателей ниже установленных норм на 20-40 %	Пригоден при снижении значений показателей ниже установленных норм **

* Пенообразователь для тушения пожаров ПО-НСВ в модификации ПО-6НСВ АВИА М5 с нормативной температурой застывания не выше минус 5 °С.

** указанные значения нормируемых параметров, выходящие за пределы сертификационных требований, ограничивают применение Пенообразователя для тушения пожаров ПО-НСВ в модификации ПО-6НСВ АВИА в соответствии с Инструкцией И 2481-001-80824910-2012.

Указанные выше, а также другие характеристики Пенообразователя для тушения пожаров ПО-НСВ в модификации ПО-6НСВ АВИА, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации без одобрения органа по сертификации, выдавшего настоящий сертификат соответствия.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.К. Ветров

000305