

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РОСС RU.И405.04ЧА00 от 28 марта 2007 года)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА.УЧ.25.0262

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Пенообразователь для тушения пожаров
ПО-РЗФ (6%)
по ТУ 20.14.19-003-78148123-2017
Серийный выпуск

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Завод специальных химических продуктов»
ОГРН 1056910012015
местонахождение: 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 8,
корп. 4

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие
Спецавиа» ОГРН 1036900021180
местонахождение: 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 8,
корп. 4

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
пенообразователя для тушения пожаров ПО-РЗФ (6%), утвержденное
органом по сертификации 5 мая 2025 года

Дата выдачи сертификата: 5 мая 2025 года

Срок действия сертификата: по 4 мая 2027 года

Руководитель органа
по сертификации

Р.Н. Диченко

Эксперт

А.К. Ветров

000309



**Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА.УЧ.25.0262
от 5 мая 2025 года**

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования «Пенообразователи для тушения пожаров на воздушных судах. Технические требования. Методы испытаний» СТ СПАСОП № 01-99, утвержденные 20.09.1999.

2. Федеральные авиационные правила «Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов», утвержденные Приказом Минтранса России № 517 от 26.11.2020 п.145

КАРТА ДАННЫХ

**Пенообразователь для тушения пожаров ПО-РЗФ (6%) по ТУ 20.14.19-003-78148123-2017
Серийный выпуск**

Основные характеристики	Значения
Класс пенообразователя	Целевого назначения
Тип пенообразователя	Синтетический фторсодержащий, типа AFFF
Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения
Класс биоразлагаемости	2 (умеренно разлагаемый)
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более	1 200
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более	100
Водородный показатель (рН) пенообразователя	6,5 – 8,5
Температура застывания, °С, не выше	минус 15 *
Расчетная интенсивность подачи раствора по пене низкой кратности при тушении пожара на воздушных судах (по авиационному керосину ТС-1), дм3/м2с, не более	0,08
Стойкость пены средней кратности на бетоне, минут, не менее	50
Рабочая концентрация водного раствора, %	6 *
Пригодность пенообразователя для регенерации при снижении значений показателей ниже установленных норм на 20-40 %	Пригоден при снижении значений показателей ниже установленных норм **

* Пенообразователь для тушения пожаров ПО-РЗФ (6%) с нормативной температурой застывания в диапазоне от не выше минус 15 °С до не выше минус 60 °С.

** указанные значения нормируемых параметров, выходящие за пределы сертификационных требований, ограничивают применение пенообразователя для тушения пожаров ПО-РЗФ (6%) в соответствии с Инструкцией по применению пенообразователя для тушения пожаров ПО-РЗФ (1%, 3%, 4%, 6%).

Указанные выше, а также другие характеристики пенообразователя для тушения пожаров ПО-РЗФ (6%), установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации без одобрения органа по сертификации, выдавшего настоящий сертификат соответствия.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт



Р.Н. Диченко

А.К. Ветров

000309