СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (*рег. №РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.*)

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА. УЧ.22.0223

Орган по сертификации: **Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»**

Объект сертификации: **Пенообразователь для тушения пожаров ПО-РЗФ (по ТУ 20.14.19-003-78148123-2017 изм.1)**

Заявитель: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод специальных химических продуктов»**
местонахождение: 115446, Россия, Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 4.

Изготовитель: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод специальных химических продуктов»**
местонахождение: 115446, Россия, Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 4.

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: **Комплексное заключение по оценке соответствия сертификационным требованиям пенообразователя для тушения пожаров ПО-РЗФ, утвержденное 10 ноября 2022г.**

Дата выдачи сертификата: **10 ноября 2022 г.**

Срок действия сертификата: **до 10 ноября 2024 г.**

Руководитель органа по сертификации Р.Н. Диченко

Эксперт А.М. Хаиров

000268

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень В), счет №360 от 09.04.2010 г., тел. (495) 726-47-42, г. Москва, 2010 г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА. УЧ.22.0223
от 10.11.2022 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Пенообразователь для тушения пожаров на воздушных судах. Технические требования. Методы испытания (СТ СПАСОП №01-99), утв. 20.09.1999 г.

КАРТА ДАННЫХ

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ для тушения пожаров ПО-РЗФ
(по ТУ 20.14.19-003-78148123-2017 изм.1)

№ п/п	*Основные характеристики*	*Значения*
1	Класс пенообразователя	**Целевого назначения фторосодержащий пленкообразующий**
2	Внешний вид	**Однородная жидкость без осадка и расслоения**
3	Плотность при 20 °С, кг/м^3 , не более	**1200**
4	Температура застывания, °С	**(минус) - 15***
5	Расчетная интенсивность подачи раствора (при тушении пожара на воздушных судах (ВС) пеной низкой кратности), дм^3/м^{2}с, не более	**0,06**
6	Стойкость пены средней кратности на бетоне, мин, не менее	**50**
7	Водородный показатель (pH)	**6,5-8,5**
8	Класс биоразлагаемости	**2-й класс (умеренно разлагаемый)**

*Примечание:
Пенообразователь для тушения пожаров ПО-РЗФ может выпускаться в модификациях с температурой застывания от (минус) -5 °С до -60 °С. Технические характеристики модификаций пенообразователя для тушения пожаров ПО-РЗФ с указанным диапазоном температур застывания соответствует требованиям СТ СПАСОП ГА №01-99.

Руководитель органа по сертификации — Р.Н. Диченко

Эксперт — А.М. Хаиров

000268

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень В), счет №360 от 09.04.2010 г., тел. (495) 726-47-42, г. Москва, 2010 г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ